

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов
« _____ » _____ 2014г

А К Т № 236
**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:
Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 10 ИТП №1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 26.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1205648	$Q_1=3709,79$ Гкал $Q_2=2444,069$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728894 № _{пл.} 22728856
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1215753	$V_1=58010,42$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728885
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1247985	$V_2=54025,73$ м ³	27.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728866
ВЗЛЕТ ТСП	1184024	$G_1=5,43$ м ³ /ч	19.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728890
ВЗЛЕТ ТСП	1175545	$G_2=4,19$ м ³ /ч	19.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728878
Коммуналец	86333	$P_1=0,45$ МПа	26.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728891
Коммуналец	86334	$P_2=0,4$ МПа	26.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728899
		$T_1=68,5^{\circ}\text{C}$, $T_2=42,4^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=11986,7\text{ч}$ $T_x=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД *А.В. Сидоров*


подпись


подпись


подпись