

А К Т № 401

**допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 10 ИТП №2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 02.07.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1205602	$Q_1=304,7$ Гкал $Q_2=263,7$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728873 № _{пл.} 22728829
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1220163	$V_1=4584,2$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728895
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1218813	$V_2=4358,7$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728900
ВЗЛЕТ ТСП	1180185	$G_1=4,6$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728887
ВЗЛЕТ ТСП	1180841	$G_2=4,3$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728889
Коммуналец	86187	$P_1=0,4$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728854
Коммуналец	86188	$P_2=0,39$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728881
		$T_1=68^\circ\text{C}$, $T_2=63^\circ\text{C}$ $T_{нар.}=1208,1\text{ч}$ $T_x=6^\circ\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.Д.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД

подпись

подпись