



Саянское теплоэнергетическое предприятие ОТДЕЛЕНИЕ

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, Иркутская обл, г Саянск, мкр Мирный, дом № 30.

АКТ № САСП0000000810

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время ____ ч ____ мин

«22» Ноябрь 2018 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население г. Саянск тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 10

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = \text{_____}; Q_{в} = \text{_____}; Q_{гвс} = \text{_____}; Q_{тех} = \text{_____}; Q_{сумм} = 0;$

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту № _____
ненужное зачеркнуть
от «_____» _____ г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует
ненужное зачеркнуть

3. Место установки приборов учета
Тепловой узел ИТП №2

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность $L = \text{_____}$ м; диаметр $Dy = \text{_____}$ м.

5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения: нет

Blank lined area for additional notes or signatures.

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 22 » Июль 2019 г. в следующем составе и пломбируется

| № | Наименование и тип приборов учета | Заводской номер | Пределы измерений, min/max | Дата очередной поверки | | № пломбы | Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------|----------|---|
| | | | | Предыдущей | Очередной | | |
| | ТСРВ-026М | 1205602 | | 07.07.2016 | 07.07.2020 | 23000687 | W1= <u>12835</u> Гкал |
| | ЭРСВ-420 | 1220163 | | 07.07.2016 | 07.07.2020 | 23000614 | W2= <u>8255</u> Гкал |
| | ЭРСВ-420 | 1218813 | | 07.07.2016 | 07.07.2020 | 23000631 | V1= <u>192697</u> м3 |
| | Взлет ТПС | 1180185 | | 30.06.2016 | 30.06.2020 | 23000611 | V2= <u>181166</u> м3 |
| | Взлет ТПС | 1180841 | | 30.06.2016 | 30.06.2020 | 23000641 | G1= <u>3,4</u> м3/ч |
| | СДВ | 86187 | | 06.07.2016 | 06.07.2021 | 23000605 | G2= <u>3,2</u> м3/ч |
| | СДВ | 86188 | | 06.07.2016 | 06.07.2021 | 23000608 | t1= <u>77</u> оС |
| | | | | | | | t2= <u>44</u> оС |
| | | | | | | | P1= <u>4,9</u> кгс/см2 |
| | | | | | | | P2= <u>3,2</u> кгс/см2 |
| | | | | | | | Tr= <u>48261</u> ч |

1. Узел учета оснащен / ~~не оснащен~~ телеметрическим оборудованием.
ненужное зачеркнуть2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / ~~неработоспособном~~ состоянии.
ненужное зачеркнуть3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / ~~не предоставлен~~ доступ к дистанционной системе
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний

*В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.*

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Энергетик

(должность, контактный телефон)

Швицко И.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)