

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

« _____ » _____ 2014г

А К Т № 237
повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 10 ИТП №2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 26.09.2014г. по 15.09.15г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1205602	$Q_1=3964,29$ Гкал $Q_2=2860,39$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728873 № _{пл.} 22728829
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1220163	$V_1=61444,19$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728895
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1218813	$V_2=58774,97$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728900
ВЗЛЕТ ТСП	1180185	$G_1=5,66$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728887
ВЗЛЕТ ТСП	1180841	$G_2=5,31$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728889
Коммуналец	86187	$P_1=0,45$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728854
Коммуналец	86188	$P_2=0,39$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22728881
		$T_1=68,9^{\circ}\text{C}$, $T_2=49^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=12064,8\text{ч}$ $T_x=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.



подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"


подпись

Ответственный представитель МЖД




подпись