

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов
« 25 » август 2013г

А К Т № 166
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома ТУ-1, договор №210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 11 ТУ-1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуется поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.01.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1541601	Q=4070,476Гкал	12.05.2014	Тепловой узел № _{пл.} 22566618
ПРП Ø50	80758	V ₁ =13359,81 м ³	12.05.2014	Тепловой узел № _{пл.} 22303332
ПРП Ø50	80759	V ₂ =117870,22 м ³	12.05.2014	Тепловой узел № _{пл.} 22303362
ТСПА-К	51953г	G ₁ =8,7 т/ч	11.05.2014	Тепловой узел № _{пл.} 22303340
ТСПА-К	51953х	G ₂ =8,2 т/ч	11.05.2014	Тепловой узел № _{пл.} 22303348
		T ₁ =83,4°С, T ₂ =51,73°С T _{нар.} =20385час 28м T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.


подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"


подпись

Ответственный представитель МЖД


подпись