

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

« _____ » _____ 2014г

А К Т № 238

**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома ТУ-1, договор №210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 11 ТУ-1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 26.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1541601	Q=757,75 Гкал	29.08.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22702514 № _{пл.} 22702579
ПРП Ø50	80758	V ₁ =36303,23 м ³	29.08.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22702536
ПРП Ø50	80759	V ₂ =34675,37 м ³	29.08.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22702559
ТСПА-К	120220	G ₁ =4,71 м ³ /ч	12.08.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22702557
ТСПА-К	120220	G ₂ =4,69 м ³ /ч	12.08.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22702502
		T ₁ =68,2°С, T ₂ =47,4°С T _{нар.} =8829,23час T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:
Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД


подпись


подпись


подпись