

4-11/I

15416 01  
Ф50/50М

# ТЭМ-104

ТЕПЛОСЧЕТЧИК



ПАСПОРТ  
АРВС 746967.039.000 ПС



Обозначение	Наименование и условное обозначение	Количество, шт.				Примечание
		Исполнение ТЭМ-104				
		1	2	3	4	
ГОСТ 5927	Гайки М12	8	16	8	16	Д <sub>15</sub> , Д <sub>25</sub>
	или гайки М16	8	16	8	16	Д <sub>32</sub> -Д <sub>80</sub>
	или гайки М20	16	32	16	32	Д <sub>100</sub>
	или гайки М24	16	32	16	32	Д <sub>150</sub>
ГОСТ 7805-70	болт М6х16	2	4	2	4	
ГОСТ 5915-70	гайка М6	2	4	2	4	
ГОСТ 11371-68	шайба 6	4	8	4	8	
<b>Комплект ЗИП</b>						
Вставка плавкая ОЮО.480.003 ТУ	ВПТ19-0.5А 250В	1	1	1	1	
Кабель для внешнего подключения интерфейса RS-232C						В соответствии с заказом
Кабель для внешнего подключения принтера						
Теплосчётчик ТЭМ-104, Паспорт АРВС 746967.039.000 ПС		1	1	1	1	
Теплосчётчик ТЭМ-104, Руководство по эксплуатации АРВС 746967.039.000 РЭ		1	1	1	1	
Теплосчётчик ТЭМ-104, Методика поверки АРВС 746967.039.000 МП						По заказу
«Инструкция по монтажу теплосчетчиков ТЭМ-104, ТЭМ-106», АРВС 746967.037.000 ИМ		1	1	1	1	

Содержание драгоценных материалов (определено комиссионно) в теплосчетчике ТЭМ-104 составляет: золота - 0,17427012 г; серебра - 0,175612702 г.

## 2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Теплосчетчик ТЭМ-104 № 1541601 соответствует техническим условиям ТУ 4218-004-52392185-04 и признан годным для эксплуатации.

Теплосчетчик ТЭМ-104 ПРПМ 50 1 1 0 0 0 1

Пределы относительной погрешности индукционных каналов при измерении расхода (объема) в диапазоне расходов:

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ G1 № 80758  
от 1,2 м<sup>3</sup>/ч до 60 м<sup>3</sup>/ч не более **± 2**%;

от 0,24 м<sup>3</sup>/ч до 1,2 м<sup>3</sup>/ч не более **± 4**%;

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ G2 № 80759  
от 1,2 м<sup>3</sup>/ч до 60 м<sup>3</sup>/ч не более **± 2**%;

от 0,24 м<sup>3</sup>/ч до 1,2 м<sup>3</sup>/ч не более **± 4**%;

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА G3 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА G4 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ИВБ № 1541601

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ № 51953

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ № 51953

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ № \_\_\_\_\_

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ № \_\_\_\_\_

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ № \_\_\_\_\_

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ № \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 07.05.2010

ОТК \_\_\_\_\_

Дата упаковки \_\_\_\_\_

**ОТК-3**  
ТЭМ-ПРИБОР

М. П.