

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов  
«26» сентября 2013г

**А К Т № 818**  
**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета**  
**тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:  
Многоквартирного жилого дома ТУ-2, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 11 ТУ-2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ....» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.09.2013г. по 15.09.2014г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1540061	Q=0,9Гкал	29.08.2017	Тепловой узел № <sub>п.л.</sub> 22702521 № <sub>п.л.</sub> 22702519
ПРП Ø32	75437A	V <sub>1</sub> =38,3 м <sup>3</sup>	29.08.2017	Тепловой узел № <sub>п.л.</sub> 22702508
ПРП Ø32	75795A	V <sub>2</sub> =35,3 м <sup>3</sup>	29.08.2017	Тепловой узел № <sub>п.л.</sub> 22702545
ТСПА-К	120226	G <sub>1</sub> =7,9 т/ч	12.08.2017	Тепловой узел № <sub>п.л.</sub> 22702530
ТСПА-К	120226	G <sub>2</sub> =7,1 т/ч	12.08.2017	Тепловой узел № <sub>п.л.</sub> 22702515
		T <sub>1</sub> =65°С, T <sub>2</sub> =44°С T <sub>нар.</sub> =4,56ч T <sub>х</sub> =6°С		


Представители энергоснабжающей организации:  
Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Чернигов А.В.

  
подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

  
подпись

Ответственный представитель МЖД

  
подпись