

У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

« _____ » _____ 2014г

А К Т № 239

**повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома ТУ-2, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 11 ТУ-2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 26.09.2014г. по 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1540061	Q=1541,64 Гкал	29.08.2017	Тепловой узел № _{п.п.} 22702521 № _{п.п.} 22702519
ПРП Ø32	75437A	V ₁ =57916,43 м ³	29.08.2017	Тепловой узел № _{п.п.} 22702508
ПРП Ø32	75795A	V ₂ =52714,28 м ³	29.08.2017	Тепловой узел № _{п.п.} 22702545
ТСПА-К	120226	G ₁ =7,54 м ³ /ч	12.08.2017	Тепловой узел № _{п.п.} 22702530
ТСПА-К	120226	G ₂ =6,75 м ³ /ч	12.08.2017	Тепловой узел № _{п.п.} 22702515
		T ₁ =69°С, T ₂ =44°С T _{нар.} =8830,1ч T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:

Техник Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Горбачев А.Н.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД


подпись


подпись


подпись