


# МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС"

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МУП «Водоканал-Сервис»

  
С.К. Еременко  
«\_\_» октября 2018 г

## АКТ № \_\_\_\_\_ опломбирования прибора учёта холодной воды

г. Саянск

от « 15 » октября 2018 года.

Потребитель: Многоквартирный жилой дом

Адрес: город Саянск микр. Олимпийский № 12

Комиссия в составе: представителя МУП «Водоканал-Сервис» и представителя Потребителя, произвела опломбирование приборов учета холодной воды, обследование технического состояния приборов учета, целостность пломбы, правильность снятия показаний приборов учёта холодной воды, наличие технической документации.

В результате проверки установлено: прибор учёта холодной воды смонтирован в соответствии с техническим паспортом и инструкцией завода изготовителя, наличие государственной поверки прибора учета.

Байпасная линия в данном доме демонтирована.

Примечание: Показания прибора учёта холодной воды ВСКХ - 32  
заводской номер 14527243 составляет - 014771 м<sup>3</sup>.

Смонтирован и установлен УСПД № : \_\_\_\_\_

Тип Прибора	Заводской номер	Показания прибора	Дата предыдущей поверки	Дата следующей поверки	Номер и наличие пломбы на приборе учёта	Примечание
ВСКМ - 20 ДГ	128329282	00000,029	05.06.2018	05.06.2024	07451556	

Представитель МУП «Водоканал-Сервис»:

\_\_\_\_\_ контролёр ВКХ МУП Водоканал - Сервис \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., № тел. 5-78-36)

Подпись \_\_\_\_\_

Березка Ю.А.

Представитель ООО УК «Искра» :

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., № тел.)

М. А. Соболев \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Представитель потребителя : \_\_\_\_\_

« 15 » октября 2018 года