

А К Т № 403

допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 13 ИТП № 1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 02.07.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1201483	$Q_1=104,3$ Гкал $Q_2=82,4$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728855 № _{пл} 22728867
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1152501	$V_1=1759,6$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728888
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1224227	$V_2=1524,3$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728896
ВЗЛЕТ ТСП	1149308	$G_1=0$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728876
ВЗЛЕТ ТСП	1147976	$G_2=1,45$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22728886
Коммуналец	86648	$P_1=0,6$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{пл} 22790407
Коммуналец	66890	$P_2=0,7$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{пл} 22728893
		$T_1=36^{\circ}\text{C}$, $T_2=40^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1147,1^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД

подпись

подпись