

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 22 » Ноября 2019 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1201483		14.09.2012	14.06.2020	<u>23328177</u>	W1= <u>16220</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1146218		05.12.2016	14.06.2020	23000699	W2= <u>10181</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1224565		05.12.2016	14.06.2020	23000624	V1= <u>299719</u> м3
	Взлет ТПС	1024804		05.12.2016	14.06.2020	23000658	V2= <u>231226</u> м3
	Взлет ТПС	1135754		05.12.2016	14.06.2020	23000655	G1= <u>3.8</u> м3/ч
	СДВ	86648		05.12.2016	14.06.2021	<u>23057615</u>	G2= <u>6.6</u> м3/ч
	СДВ	66890		05.12.2016	14.06.2021	<u>23327915</u>	t1= <u>75</u> оС
							t2= <u>46</u> оС
							P1= <u>5.2</u> кгс/см2
							P2= <u>4.1</u> кгс/см2
							Tr= <u>47916</u> ч

1. Узел учета оснащен / ~~не оснащен~~ телеметрическим оборудованием.
ненужное зачеркнуть2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / ~~неработоспособном~~ состоянии.
ненужное зачеркнуть3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / ~~не предоставлен~~ доступ к дистанционной системе
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний

*В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.*

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акта периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Энергетик

(должность, контактный телефон)

Шевченко И.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)