

А К Т № 402
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 13 ИТП № 2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 02.07.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. проверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1201712	$Q_1=239,8$ Гкал $Q_2=189,7$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790409 № _{пл.} 22790405
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1146218	$V_1=3771,8$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790403
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1224565	$V_2=3321,2$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790440
ВЗЛЕТ ТСП	1024804	$G_1=4,1$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790420
ВЗЛЕТ ТСП	1135754	$G_2=3,5$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790414
Коммуналец	86612	$P_1=0,461$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22790402
Коммуналец	86611	$P_2=0,46$ МПа	25.03.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22790406
		$T_1=65^{\circ}\text{C}$, $T_2=60^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=879,1^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД

подпись

подпись