

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов

«06» июля 2016г.

АКТ №27 от 27.06.2016

периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя
Многоквартирный жилой дом мкр Олимпийский дом № 13 ИТП № 2, договора на
теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 13Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,541$; $Q_v = 0$; $Q_{гвс} = 0,444$; $Q_{сум.} = 0,985$;и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту №857-211 от 06.2013, и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду $\pm$
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя введен в эксплуатацию
с момента подписания акта до «15» сентября 2017 г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1201712		14.06.2020	23057642 23057635	$Q_1 = 10675$ Гкал $Q_2 = 6448$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-50)	1152501	$0,566-84,9$ $\text{м}^3/\text{ч}$	14.06.2020	23057657	$V_1 = 165248$ м^3 $V_2 = 150250$ м^3
3	ЭРСВ-420Л (Ду-50)	1224227	$0,566-84,9$ $\text{м}^3/\text{ч}$	14.06.2020	23057677	$G_1 = 2,5$ $\text{м}^3/\text{ч}$ $G_2 = 2,4$ $\text{м}^3/\text{ч}$
4	ВЗЛЕТ ТСП	1149308	$0-180$ $^{\circ}\text{C}$	14.06.2020	23057690	$T_1 = 61,6$ $^{\circ}\text{C}$, $T_2 = 55,8$ $^{\circ}\text{C}$
5	ВЗЛЕТ ТСП	1147976	$0-180$ $^{\circ}\text{C}$	14.06.2020	23057674	$T_{\text{нар.}} = 27038,18$ ч $T_x = 6$ $^{\circ}\text{C}$
6	Коммуналец	86612	$0-1,6$ МПа	14.06.2020	23057654	$P = 0,49$ МПа
7	Коммуналец	86611	$0-1,6$ МПа	14.06.2021	23057638	$P = 0,47$ МПа

6. Узел учета не оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. _____
7. ООО «Иркутскэнергосбыт» не предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.
8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.
9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

4-13-152

Иван Иванович Николаев

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

инженер А.А. Чернов

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)