

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, Иркутская обл., г Саянск, мкр Мирный, дом № 30,

АКТ № САСП0000000820

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время ____ ч ____ мин

«22» Ноябрь 2018 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население г. Саянск тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 13

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = 0,8653$; $Q_{в} =$ ____; $Q_{гвс} = 0,7216$; $Q_{тех} =$ ____; $Q_{сумм} = 1,5869$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту № ____
ненужное зачеркнуть
от « ____ » ____ г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует
ненужное зачеркнуть
3. Место установки приборов учета
Тепловой узел ИПТ № 2
4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность $L =$ ____ м; диаметр $Dy =$ ____ м.
5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 2 суток.
6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 22 » Календарь 2019 г. ^{ненужное зачеркнуть} в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1201712		14.06.2016	14.06.2020	23057642	W1= <u>16192</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1152501		14.06.2016	14.06.2020	23057657	W2= <u>9299</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1224227		14.06.2016	14.06.2020	23057677	V1= <u>248922</u> м3
	Взлет ТПС	1149308		14.06.2016	14.06.2020	23057690	V2= <u>22844</u> м3
	Взлет ТПС	1147976		14.06.2016	14.06.2020	23057674	G1= <u>4,5</u> м3/ч
	СДВ	86612		14.06.2016	14.06.2021	23057654	G2= <u>4,3</u> м3/ч
	СДВ	86611		14.06.2016	14.06.2021	23057638	t1= <u>81</u> оС
							t2= <u>42</u> оС
							P1= <u>5,2</u> кгс/см2
							P2= <u>4,2</u> кгс/см2
							Tr= <u>48077</u> ч

1. Узел учета оснащен / не оснащен телеметрическим оборудованием.
^{ненужное зачеркнуть}

2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / неработоспособном состоянии.
^{ненужное зачеркнуть}

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / не предоставлен доступ к дистанционной системе
^{ненужное зачеркнуть}

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

(должность, контактный телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)