

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю.В. Голоперов
«26» сентября 2013г

А К Т № 822
повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома ТУ-1, договор №210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский, дом № 14 ТУ-1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.09.2013г. по 09.10.2013г.:

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Дата очередной гос. поверки | Место установки и № пломбы |
|-------------|-----------------|---|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЭМ-104 | 1443494 | Q=4454 Гкал | 12.10.2013 | Тепловой узел № _{пл.} 22358732 |
| ПРП Ø32 | 76533 | V ₁ =148072 м ³ | 12.10.2013 | Тепловой узел № _{пл.} 22358747 |
| ПРП Ø32 | 76877 | V ₂ =128198 м ³ | 12.10.2013 | Тепловой узел № _{пл.} 22358721 |
| ТСПА-К | 45105г | G ₁ =5,2 т/ч | 09.10.2013 | Тепловой узел № _{пл.} 22358790 |
| ТСПА-К | 45105х | G ₂ =5,1 т/ч | 09.10.2013 | Тепловой узел № _{пл.} 22358762 |
| | | T ₁ =68°С, T ₂ =48°С T _{нар.} =33333ч T _х =6°С | | |

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Чернигов А.В.


подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"


подпись

Ответственный представитель МЖД



✓ 
подпись