

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Саянского отделения
ООО «Иркутскэнергосбыт»
А.М. Ремизов
« 14 » 12 2010г

А К Т
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя: г. Саянск, м-н Олимпийский, д.14 ввод № 2 (наименование потребителя и его абонентский номер) по адресу: г. Саянск, м-н Олимпийский, д.14 ввод № 2 и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

1. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
2. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию: с « » ноября 2010г. по « » 2011г. в следующем составе оборудования и пломбируется :

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной госповерки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1443734	Q=1341,9 ГКал	15.10.13	№ _{пл} 22358719
ПРПМ-32	77209	M ₁ = 33040,3 т G=5,57т/ч	15.10.13	№ _{пл} 22358712
ПРПМ-32	77210	M ₂ = 27081,26т G=5,19т/ч	15.10.13	№ _{пл} 22358742
ТСПА-К	45631г	t ₁ = 70,23 °С	15.10.13	№ _{пл} 22358717
ТСПА-К	45631х	t ₂ = 41,08 °С	15.10.13	№ _{пл} 22358783
		t _х =6 °С		
		T _{нар} = 8222,43ч		

Представитель энергоснабжающей организации
Инженер-инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Ремизова Л.В.

Ответственный представитель потребителя

Представитель ЗАО «Ирмет» Злыгостева Т.В

подпись

подпись

Подпись