



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов

«03» ноября 2015г.

AKT №839 от 23.09.2015

периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя Многоквартирный жилой дом мкр Олимпийский дом № 14 ИТП № 2, договора на теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 14

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} =$; $Q_B = 0$; $Q_{ГВС} =$; $Q_{сум.} =$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту № _____ от _____, и п. 6б «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: ± м, Ду ±
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до **«30» октября 2017** г.

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ТЭМ-104	1443734		01.11.2017	22812545 22812530	Q ₁ =2309 Гкал
2	ПРП Ø32	77209	0,075-30,0 м ³ /ч	01.11.2017	22812592	V ₁ = 82504 м ³ V ₂ = 75133 м ³
3	ПРП Ø32	77210	0,075-30,0 м ³ /ч	01.11.2017	22812562	G ₁ = 4,96 м ³ /ч G ₂ = 4,54 м ³ /ч
4	ТСПА-К	45631Г	0-180 °С	30.10.2017	22812550	T ₁ = 65,17 С, T ₂ = 39,54 С
5	ТСПА-К	45631х	0-180 °С	30.10.2017	22812556	T _{нар.} = 16309,48 ч T _х = 6 °С

6. Узел учета не оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. - _____

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» не предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

Жукова Т.А.

(должность, фамилия, номер телефона)



(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)