

А К Т № 386
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:
Многоквартирного жилого дома, договор № 210
(наименование потребителя и его абонентский номер)
по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 32 ИТП №1
Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 28.06.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. проверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206021	$Q_1=314,0$ Гкал $Q_2=211,1$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728969 № _{пл.} 22728982
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1220136	$V_1=5110,9$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728958
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1248162	$V_2=4699,8$ м ³	27.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728991
ВЗЛЕТ ТСП	1110906	$G_1=2,4$ м ³ /ч	16.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728995
ВЗЛЕТ ТСП	1121048	$G_2=2,2$ м ³ /ч	16.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728978
		$T_1=64^{\circ}\text{C}$, $T_2=58^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1909,5^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись