



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов
«03» ноября 2015г.

АКТ №841 от 23.09.2015

периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя Многоквартирный жилой дом мкр Олимпийский дом № 32 ИТП № 1, договора на теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 32

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,236$; $Q_{в} = 0$; $Q_{гвс} = 0,172$; $Q_{сум.} = 0,408$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту №786-211 от 06.2013, и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: м, Ду
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до **«14» сентября 2016 г.**

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206021		28.09.2016	22728969 22728982	Q ₁ =3758 Гкал Q ₂ =2209 Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1220136	0,362-54,34 м ³ /ч	14.09.2016	22728958	V ₁ = 58417 м ³ V ₂ = 53587 м ³
3	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1248162	0,362-54,34 м ³ /ч	27.09.2016	22728991	G ₁ = 2,77 м ³ /ч G ₂ = 2,61 м ³ /ч
4	ВЗЛЕТ ТСП	1110906	0-180 °С	16.10.2016	22728995	T ₁ = 64,7 °С, T ₂ = 41,35 °С
5	ВЗЛЕТ ТСП	1121048	0-180 °С	16.10.2016	22728978	T _{нар.} = 21536,4 ч T _х = 6 °С

6. Узел учета не оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. -

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» не предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации


Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)


(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

Председатель ДК  8901-6-560-994
(должность, фамилия, номер телефона) (подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

Менеджер Шведко И.С.
(должность, фамилия, номер телефона)


(подпись, дата)