

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

« 27 » 06 2013г

А К Т № 387
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 32 ИТП №2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 28.06.2013г.:


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. проверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206045	$Q_1=488,3$ Гкал $Q_2=396,4$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728985 № _{пл.} 22728967
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1232377	$V_1=7824,8$ м ³	25.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728935
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1237585	$V_2=7480,6$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728955
ВЗЛЕТ ТСП	1128894	$G_1=2,7$ м ³ /ч	12.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728976
ВЗЛЕТ ТСП	1134308	$G_2=2,6$ м ³ /ч	12.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22728956
		$T_1=65^\circ\text{C}$, $T_2=60^\circ\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=1908,8^\circ\text{C}$ $T_x=6^\circ\text{C}$		


Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Ответственный представитель ООО "УК Искра"

Ответственный представитель МЖД


подпись


подпись


подпись