

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов
«03» ноября 2015г.**АКТ №842 от 23.09.2015****периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя
Многоквартирный жилой дом мкр Олимпийский дом № 32 ИТП № 2 договора на
теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Олимпийский дом № 32Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,114$; $Q_v = 0$; $Q_{гвс} = 0,083$; $Q_{сум.} = 0,197$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту №787-211 от 06.2013, и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду $\pm$
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «25» сентября 2016 г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206045		28.09.2016	22728985 22728967	$Q_1 = 5579$ Гкал $Q_2 = 4168$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1232377	0,232-34,78 $\text{м}^3/\text{ч}$	25.09.2016	22728935	$V_1 = 86198$ м^3 $V_2 = 82616$ м^3
3	ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1237585	0,232-34,78 $\text{м}^3/\text{ч}$	28.09.2016	22728955	$G_1 = 3,08$ $\text{м}^3/\text{ч}$ $G_2 = 1,99$ $\text{м}^3/\text{ч}$
4	ВЗЛЕТ ТСП	1128894	0-180 °C	12.10.2016	22728976	$T_1 = 66,45$ °C, $T_2 = 43,12$ °C
5	ВЗЛЕТ ТСП	1134308	0-180 °C	12.10.2016	22728956	$T_{нар} = 21534,43$ ч $T_{х} = 6$ °C

6. Узел учета не оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. _____

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» не предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)


(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

Председатель МКД *А.А. Хамитов* *8-901-6560-994*
(должность, фамилия, номер телефона) (подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

Инженер Шендеров И.С.
(должность, фамилия, номер телефона) (подпись, дата)