

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП СТЭП



А.А.Корниенко

2009 г.

АКТ

Допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя. Произведён технический осмотр узла учета тепловой энергии потребителя: ООО «Стрела».

по адресу: г. Саянск, м.-н. «Строителей» 15, ввод 2.

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено - госповерка, установка приборов согласно "Правил учёта тепловой энергии"

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии допускается в эксплуатацию с "29" декабря 2009года в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской Номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки, Наличие пломб
ТЭМ-104	№ 1540364	QГкал. 0.000	Узел учёта.
ПРП(32)	№ 78319	V1м ³ 0.01	Пломбы
ПРП(32)	№ 78531	V2м ³ 0.01	имеются.
ТСПА-К	№ 50392г	M1 т 0.01	12.09г.до12.13.
ТСПА-К	№ 50392х	M2 т 0.01	
		Тхл. 4°С	12.09г.до12.13г.
		Тнар. 00:10	
		Траб. 00:09	

Представитель СТЭП:

С.И. Андреев

Ответственный представитель
потребителя ООО «Стрела».

Представитель ООО «Энергоконтроль плюс».

№ 78531

V2м³ 0.01

В.И. Андреев