



**Вывод:**

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допушен

в эксплуатацию с момента подписания акта до «24» апреля 2018 г. <sup>ненужное зачеркнуть</sup> в следующем составе и пломбируется

| № | Наименование и тип приборов учета | Заводской номер | Пределы измерений, min/max | Дата очередной поверки |                   | № пломбы        | Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|---|
|   |                                   |                 |                            | Предыдущей             | Очередной         |                 |   |
|   | ТЭМ-104                           | 1540364         |                            | 09.03.2017             | 09.03.2021        | 23191658        | W1= <u>135</u> Гкал                                     |
|   | ПРП                               | 78319           |                            | 09.03.2017             | 09.03.2021        | 23191622        | W2= _____ Гкал  |
|   | ПРП                               | 78531           |                            | 09.03.2017             | 09.03.2021        | 23191651        | V1= <u>6169</u> м3                                      |
|   | КТС-Б                             | 1629011         |                            | 13.12.2016             | 13.12.2020        | 23191695        | V2= <u>5749</u> м3                                      |
|   | <u>КТС-Б</u>                      | <u>1629011</u>  |                            | <u>13.12.2016</u>      | <u>13.12.2020</u> | <u>23191654</u> | G1= <u>6,8</u> м3/ч                                     |
|   |                                   |                 |                            |                        |                   | <u>23191614</u> | G2= <u>6,2</u> м3/ч                                     |
|   |                                   |                 |                            |                        |                   |                 | t1= <u>67</u> оС  |
|   |                                   |                 |                            |                        |                   |                 | t2= <u>49</u> оС  |
|   |                                   |                 |                            |                        |                   |                 | P1= <u>0,9</u> кгс/см2                                  |
|   |                                   |                 |                            |                        |                   |                 | P2= <u>0,5</u> кгс/см2                                  |
|   |                                   |                 |                            |                        |                   |                 | Tr= <u>977</u> ч  |

1. Узел учета оснащен / не оснащён телеметрическим оборудованием.  
ненужное зачеркнуть2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / не работоспособном состоянии.  
ненужное зачеркнуть3. ООО «Иркутскэнерго» предоставлен / не предоставлен доступ к дистанционной системе  
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнерго» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

(должность, контактный телефон)

Кравченко И.Л.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Представитель МКЭ-3-15  
(должность, контактный телефон)Исаева Н.Н.  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель монтажной организации

Энергосек  
(должность, контактный телефон)Ильченко В.С.  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)