

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов
« 28 » ноябрь 2013г

А К Т № 258
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:
Многоквартирного жилого дома, договор № 210
(наименование потребителя и его абонентский номер)
по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Строителей, дом № 15 ТУ-4
Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 05.04.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	1443877	Q=3338,77 Гкал	28.10.2013	Тепловой узел № _{пл.} 22566633
ПРП Ø32	73833	V ₁ =119558,8 м ³	28.10.2013	Тепловой узел № _{пл.} 22566667
ПРП Ø32	73837	V ₂ =109065,5 м ³	28.10.2013	Тепловой узел № _{пл.} 22566602
ТСПА-К	49060г	G ₁ =5,29 т/ч	28.10.2013	Тепловой узел № _{пл.} 22566606
ТСПА-К	49060х	G ₂ =5,23 т/ч	28.10.2013	Тепловой узел № _{пл.} 22566632
		T ₁ =66,3°C, T ₂ =44,7°C T _{нар.} =25485час 54м T _г =6°C		

Представители энергоснабжающей организации:
Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "Гранд"

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись