

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

« _____ » _____ 2014г

А К Т № 189

повторного допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Строителей, дом № 13 ТУ-3

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 25.09.2014г. до 15.09.2015г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ТЭМ-104	400131	Q=13495 Гкал	17.06.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22791039 № _{пл.} 22791080
ПРЦ Ø32	23038	V ₁ =280113 м ³	17.06.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22791082
ПРЦ Ø32	23142	V ₂ =251604 м ³	17.06.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22791035
ТСПА-К	114819г	G ₁ =6.0 т/ч	17.06.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22791052
ТСПА-К	114819х	G ₂ =5.5 т/ч	17.06.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22791017
		T ₁ =67°С, T ₂ =49°С T _{нар.} =45986 T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер ГТА Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Кравченко И.Л.

подпись

Ответственный представитель ООО "Гранд"

Чесноков Д.В.

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись