

А К Т № 450
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Строителей дом № 16 ИТП № 2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 05.07.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. проверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206134	$Q_1=469$ Гкал $Q_2=324$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790921 № _{пл.} 22790919
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1221141	$V_1=7605$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790908
ЭРСВ-420Л (Ду40)	1227157	$V_2=7034$ м ³	24.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790918
ВЗЛЕТ ТСП	1200767	$G_1=2,7$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790910
ВЗЛЕТ ТСП	1187587	$G_2=2,4$ м ³ /ч	18.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790912
		$T_1=67^{\circ}\text{C}$, $T_2=60^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=2371,8^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "Гранд" инженер Челезов Р.В.

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись