

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов

«26» октября 2016г.

АКТ №566 от 26.10.2016**периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя **Многоквартирный жилой дом мкр. Строителей д. 16 ИТП –3**, договора на теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Строителей дом № 16

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,243$; $Q_{в} = 0$; $Q_{гвс} = 0,2112$; $Q_{сум.} = 0,4542$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту № 772-211 от 05.2013г., и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду $\pm$
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «**15**» **сентября 2017** г
в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСПВ-026М	1206143		31.08.2020	23071617 23071620	$Q_1 = 8295$ Гкал $Q_2 = 5178$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1220602	0,362-54,34 м ³ /ч	31.08.2020	23071623	$V_1 = 127935$ м ³ $V_2 = 112368$ м ³
3	ЭРСВ-420Л (Ду40)	1227203	0,362-54,34 м ³ /ч	31.08.2020	23071726	$G_1 = 4,4$ м ³ /ч $G_2 = 3,8$ м ³ /ч
4	ВЗЛЕТ ТСП	1149524	0-180 °С	30.08.2020	23071685	$T_1 = 73$ °С, $T_2 = 45$ °С
5	ВЗЛЕТ ТСП	1184919	0-180 °С	30.08.2020	23071688	$T_{нар.} = 31375$ час $T_x = 6$ °С

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. **ПРОВЕРЕНО**

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Инженер-инспектор Кравченко

И.Л. тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

3-16-112 Глен А.В.

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

инженер Моток А.В.

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)