



ОГУЭП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

Акт допуска расчётного прибора учёта № _____ от «25» 04 2017 г.

Потребитель: ОДПУ мкр. Сорхителай дом № 16 ВРУ № 3
(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Договор № (Лицевой счет) _____

Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки) _____
г.Саянск

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О.)
инженер-инспектор Кутай А.А.
- ООО «Иркутскэнерго» (Должность, Ф.И.О.)
инженер-инспектор Демидчук Д.
- Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник прибора учёта (Должность, Ф.И.О.)
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
- Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О.)
- Обслуживающая организация (Ф.И.О.)
УК «Искра» инт. энергослужбы Шведова Н.С.
- Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)
Тан А.Б.

Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета:

Счетчик:

Место установки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином, А	Значн.	Показание	Дата г/п	Межповерочный интервал	Дата истечения МПИ	Класс точн.	Наличие обогрева	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика
ВРУ-3	Матрица	03806600	230/400 5-10	14/16	44,58	II-2016	10	III-2026	0,5	----	40	0095322

Трансформаторы тока

Сведения о пломбировке

Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Дата истеч. МПИ	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб	Опломбированный элемент
Фаза «А»	T-0,66	327 229	II-2016	8	III-2024	0,5	200/5	0095321	77
Фаза «В»	T-0,66	327 233		8		0,5			
Фаза «С»	T-0,66	327 237		8		0,5			

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктн _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно _____):



$$I_a = 378 \text{ mA}, \varphi_a = 72.6^\circ$$

$$I_b = 568 \text{ mA}, \varphi_b = 163.6^\circ$$

$$I_c = 440 \text{ mA}, \varphi_c = 67.0^\circ$$

Определено прямое чередование фаз на счётчике.

2. Проверка исправности электрического счетчика (с применением фазоуказателя):

$P_{расч.} = 1,73 \times U_{л} \times I_{ср} \times \cos \varphi$	$P_{расч.} = 1,73 \times 0,403 \times 18,5 \times 0,898$	$P_{расч.} = 11,58 \text{ кВт}$	Небаланс, %
$P_{изм.} = 3600 \times N \times K_{ТТ} / (t \times A)$	$P_{изм.} = 3600 \times \frac{5}{10000} \times 40 \times 1$	$P_{изм.} = 14,8 \text{ кВт}$	$Нб = [(P_{изм.} - P_{расч.}) / P_{расч.}] \times 100\%$

$A = 151 \text{ А}, I_{в} = 22,7 \text{ А}, I_{с} = 17,6 \text{ А}, I_{ср} = 18,5 \text{ А}, U_{AB} = 401 \text{ В}, U_{BC} = 407 \text{ В}, U_{AC} = 443 \text{ В}.$

Тостоянная счетчика (А) = 10000. Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 5 за время t 6 с.

3. Результат проверки: состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей госповерки):
«Парма ВАФ-А» № 12605; Токоизмерительные клещи № 11040089084

Заключение:

1. Прибор годен (не годен) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть). Потребителю необходимо:

ОК инженер-инспектор
организация, должность лица, выполнившего работу)

(подпись)

Кутай А.А.
(Ф.И.О.)

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Должность, Ф.И.О., подпись)

инженер-инспектор

Кутай А.А.

2. ООО «Иркутскэнергосбыт» (Должность, Ф.И.О., подпись)

инженер-инспектор

Дмитрук Л.В.

3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (Должность, Ф.И.О., подпись)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

4. Собственник прибора учета (Должность, Ф.И.О., подпись)

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

5. Собственник энергопринимающих устройств (Должность, Ф.И.О., подпись)

6. Обслуживающая организация (Должность, Ф.И.О., подпись)

УК «Искра», и.т. энергослужбы и.т.д. И.С.

7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (Ф.И.О.)

Тен А.Б. - 3-16-11216

Лица, отказавшиеся от подписания Акта проверки, либо несогласные с указанными в Акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия:

Юридические лица попадающие под ОДПУ:

1. ИП, Кондратова (мат. Береза)

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____