

Соборный

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения
ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов
« 05 » 07 2013г

А К Т № 454
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:
Многоквартирного жилого дома, договор № 210
(наименование потребителя и его абонентский номер)
по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Строителей дом № 17 ИТП № 2
Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 05.07.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206127	Q ₁ =395 Гкал Q ₂ =271 Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22791018 № _{пл.} 22791022
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1216105	V ₁ =6365 м ³	11.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22791016
ЭРСВ-420Л (Ду40)	1239606	V ₂ =5640 м ³	02.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22791014
ВЗЛЕТ ТСП	1204963	G ₁ =3,3 м ³ /ч	17.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22791004
ВЗЛЕТ ТСП	1173949	G ₂ =2,7 м ³ /ч	17.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22791013
		T ₁ =65°С, T ₂ =59°С T _{нар.} =2336,1ч T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:
Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.



подпись

Ответственный представитель ООО "Гранд"

инженер Челозов Р.В.


подпись

Ответственный представитель МЖД


подпись