

А К Т № 493

допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный дом № 2а ИТП № 1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 01.08.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206487	$Q_1=0,003$ Гкал $Q_2=0$ Гкал	10.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790756 № _{пл.} 22790769
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1220247	$V_1=0,081$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790751
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1239911	$V_2=0$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790797
ВЗ.ЛЕТ ТСП	1185953	$G_1=0,66$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790760
ВЗ.ЛЕТ ТСП	1185957	$G_2=0$ м ³ /ч	22.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22790797
Коммуналец	84071	$P_1=0,47$ МПа	20.02.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22790774
Коммуналец	84070	$P_2=0,46$ МПа	20.02.2018	Тепловой узел № _{пл.} 22790748
		$T_1=46^{\circ}\text{C}$, $T_2=26^{\circ}\text{C}$ $T_{нар.}=0,23^{\circ}\text{C}$ $T_{х}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.


ПОДПИСЬ


Ответственный представитель ООО "Гранд"

8-2-161

89500555941


ПОДПИСЬ

Ответственный представитель МЖД


РОМАНОВА ВАЛЕНТИНО АНДРЕЕВНА
РОМАНОВА ВАЛЕНТИНО АНДРЕЕВНА
РОМАНОВА ВАЛЕНТИНО АНДРЕЕВНА