БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

БЭК -Саянское отделение отделение ООО «Иркутскэнергосбыт»

Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская энергетическая компания", 664011, обл Иркутская, г Иркутск, ул Сухэ-Батора, дом № 3, кабинет 405,

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

АКТ № БСОО0000000142

ввода в эксплуатацию / периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 11 **ч** 45 **мин** «07» апреля 2026 **г.**

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население тепло

(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: БССПТ0000210

по адресу: г Саянск, мкр Мирный, дом № 2

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

Q_от = 1,5453; Q_в = -; Q_гвс = 1,2273; Q_тех = ; Q_сумм = 2,772625;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует (ненужное зачеркнуть) проекту № 794-211/Н-13-АТС от «____» июня 2013 г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует (ненужное зачеркнуть)

3. Место установки приборов учета

Тепловой узел Мирный № 2а ИТП № 1

4.Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:

протяженность L = - м; диаметр Dy = - м.

5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения:

нет.

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя допущен
ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 19 » февраля 2028 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1206487		19.02.2024	19.02.2028	0044875 / 876	W1= 22286 Гкал
	ЭРСВ-420	1220247	0,362-54,347	19.02.2024	19.02.2028	0044877	W2= 19587 Гкал
	ЭРСВ-420	1239911	0,362-54,347	19.02.2024	19.02.2028	0044878	V1= 327848 м3
	Взлет ТПС	1185953	0-140 °С	19.02.2024	19.02.2028	0044878	V2= 311268 м3
	Взлет ТПС	1185957	0-180 °С	19.02.2024	19.02.2028	0044880	G1= 3,5 м3/ч
	СДВ	86561	0-1,6 МПа	21.02.2024	21.02.2029	0044881	G2= 3,5 м3/ч
	СДВ	86562	0-1,6 МПа	21.02.2024	21.02.2029	0044882	t1= 64 оС
							t2= 45 оС
							P1= 4,7 кгс/см2
							P2= 3,8 кгс/см2
							Тр= 110313,5 ч Тх=6 С

1. Узел учета оснащен / ~~не оснащен~~ телеметрическим оборудованием.
ненужное зачеркнуть

2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / ~~неработоспособном~~ состоянии.
ненужное зачеркнуть

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / ~~не предоставлен~~ доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний
ненужное зачеркнуть

☐ *В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.*

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания»

Инженер-инспектор	Рохманенко А.С.	
(должность, контактный телефон)	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Энергетик	Швидко И.С	
(должность, контактный телефон)	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)