

А К Т № 494
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:
Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный дом № 2а ИТП № 2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7,2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 01.08.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206424	Q ₁ =340 Гкал Q ₂ =269 Гкал	10.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790770 № _{пл} 22790776
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1200617	V ₁ =5324 м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790764
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1237713	V ₂ =4920 м ³	01.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790773
ВЗЛЕТ ТСП	1122720	G ₁ =0,8 м ³ /ч	12.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790741
ВЗЛЕТ ТСП	1147541	G ₂ =0 м ³ /ч	12.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22790775
		T ₁ =49°С, T ₂ =26°С T _{нар.} =2063ч T _х =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.



подпись

Ответственный представитель ООО "Гранд"

8-2-161
89500555941


подпись

Ответственный представитель МЖД Романова Валентина Андреевна


подпись

Договора на обслуживание приборов учета с собой выжили дома ООО "Гранд" не имели. 01.08.13. 