



ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.начальника Саянского отделения

Е.А. Соколов

«13» октября 2016г.

АКТ №497 от 05.10.2016

периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя **Многоквартирный жилой дом мкр Мирный дом № 26 ИТП № 2**, договора на теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный дом № 26

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,393$; $Q_{в} = 0$; $Q_{гвс} = 0,224$; $Q_{сум.} = 0,638$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту №798-211 от 06.2013, и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: - м, Ду -
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «**15**» **сентября 2017** г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206569		08.09.2020	23071504 23071507	$Q_1=9090$ Гкал $Q_2=5548$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1203298	0,362-54,34 м ³ /ч	08.09.2020	23071565	$V_1= 137547$ м ³ $V_2= 127634$ м ³
3	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1239904	0,362-54,34 м ³ /ч	08.09.2020	23071506	$G_1= 4,8$ м ³ /ч $G_2= 4,8$ м ³ /ч
4	ВЗЛЕТ ТСП	1137487	0-180 °С	30.08.2020	23071550	$T_1= 68,3$ °С, $T_2= 45,3$ °С
5	ВЗЛЕТ ТСП	1201663	0-180 °С	30.08.2020	23071503	$T_{нар.} = 30259,07$ $T_{х.} = 6$ °С
6	Коммуналец	86117	0-1,6 МПа	06.09.2021	23071572	$P=0,49$ МПа
7	Коммуналец	162279	0-1,6 МПа	28.09.2020	23191248	$P=0,42$ МПа

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. В исправном состоянии.

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.


9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации


Техник Горбачев А.Н.
тел. 8(395-53) 61-920
(должность, фамилия, номер телефона)


(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

8-2-144 Раушев Т.А. 
(должность, фамилия, номер телефона) (подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

инженер Мотил А.В. 
(должность, фамилия, номер телефона) (подпись, дата)