БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

БЭК -Саянское отделение отделение ООО «Иркутскэнергосбыт»

Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская энергетическая компания", 664011, обл Иркутская, г Иркутск, ул Сухэ-Батора, дом № 3, кабинет 405,

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

АКТ № БСОО0000000146

ввода в эксплуатацию / периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 11 ч 00 мин «08» апреля 20 16 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: БССПТ0000210

по адресу: г Саянск, мкр Мирный, дом № 2

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

Q_от = —; Q_в = —; Q_гвс = —;Q_тех = ; Q_сумм = 0;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует (ненужное зачеркнуть) проекту № 798-21 от «—» июня 2013 г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует (ненужное зачеркнуть)

3. Место установки приборов учета
Тепловой узел Мирный - 2б ИТП № 2

4.Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность L = — м; диаметр Dy = — м.

5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения:
нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя допущен

ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 20 » февраля 2028 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1206569		20.02.2024	20.02.2028	0044203/204	W1= 35252 Гкал
	ЭРСВ-420	1203298	0,362-54,34	20.02.2024	20.02.2028	0044201	W2= 24338 Гкал
	ЭРСВ-420	1239904	0,362-54,34	20.02.2024	20.02.2028	0044206	V1= 508822 м3
	Взлет ТПС	1137487	0-180 °С	20.02.2024	20.02.2028	0044207	V2= 482402 м3
	Взлет ТПС	1201663	0-180 °С	20.02.2024	20.02.2028	0044208	G1= 4,5 м3/ч
	СДВ	86117	0-2,5 МПа	21.02.2024	21.02.2029	0044209	G2= 4,1 м3/ч
	ИД	162279	0-2,5 МПа	21.02.2024	21.02.2028	0044210	t1= 64 оС
							t2= 40 оС
							P1= 4,2 кгс/см2
							P2= 4,1 кгс/см2
							Тр= 112808,4 ч +1х=6,8

1. Узел учета оснащен / ~~не оснащен~~ телеметрическим оборудованием.

ненужное зачеркнуть

2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / ~~неработоспособном~~ состоянии.

ненужное зачеркнуть

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / ~~не предоставлен~~ доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний

ненужное зачеркнуть

☐ *В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.*

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания»

Инженер-инспектор	Рохманенко А.С.	
(должность, контактный телефон)	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Энергетик	Савицко ИС	
(должность, контактный телефон)	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)