

Ю. В. Голоперов  
« 01 » 08 2013г

**А К Т № 498**  
**допуска в эксплуатацию приборов учета**  
**тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:  
Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный дом № 26 ИТП № 3

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ....» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:  
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

**ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:**

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 01.08.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206510	Q <sub>1</sub> =165,6 Гкал Q <sub>2</sub> =129,8 Гкал	11.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22790778 № <sub>пл.</sub> 22790771
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1220589	V <sub>1</sub> =2673,7 м <sup>3</sup>	14.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22790754
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1239652	V <sub>2</sub> =2508,5 м <sup>3</sup>	28.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22790757
ВЗЛЕТ ТСП	1173880	G <sub>1</sub> =0,1 м <sup>3</sup> /ч	18.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22790739
ВЗЛЕТ ТСП	1185932	G <sub>2</sub> =0 м <sup>3</sup> /ч	18.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22790747
Коммуналец	84121	P <sub>1</sub> =0,435 МПа	21.02.2018	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22790758
Коммуналец	84125	P <sub>2</sub> =0,432 МПа	21.02.2018	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22790734
		T <sub>1</sub> =48,7°С, T <sub>2</sub> =22°С T <sub>нар.</sub> =2234ч T <sub>х</sub> =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "Гранд" 89500555941

подпись

Ответственный представитель МЖД

подпись

Договора на обслуживание приборов учета с собственниками дома ООО "Гранд" и ООО "ИЭСБК" от 08.12.2012г.