

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, Иркутская обл., г. Саянск, мкр. Мирный, дом № 30.

АКТ № САСП0000000911 **1058**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 10 ч 05 мин

« 12 » Декабрь 2018 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население г. Саянск тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666303, обл. Иркутская, г. Саянск, мкр. Мирный, дом № 6

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = 0,9048$; $Q_{в} =$ _____; $Q_{гвс} = 0,6783$; $Q_{тех} =$ _____; $Q_{сумм} = 1,58307$,

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту № _____
ненужное зачеркнуть
от « _____ » _____ г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует
ненужное зачеркнуть
3. Место установки приборов учета
тепловой узел ИТП № 1
4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность $L =$ _____ м; диаметр $Dy =$ _____ м.
5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.
6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 12 » Декабря 2019 г. не в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1206683		08.09.2016	08.09.2020	23006151	W1= <u>8034</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1215728		08.09.2016	08.09.2020	23006124	W2= <u>5509</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1239712		08.09.2016	08.09.2020	23006157	V1= <u>12153</u> м3
	Взлет ТПС	1185844		30.08.2016	30.08.2020	23006121	V2= <u>117684</u> м3
	Взлет ТПС	1175393		30.08.2016	30.08.2020	23006160	G1= <u>2,5</u> м3/ч
							G2= <u>2,5</u> м3/ч
							t1= <u>81</u> °C
							t2= <u>51</u> °C
							P1= <u>-</u> кгс/см2
							P2= <u>-</u> кгс/см2
							Tr= <u>49480</u> ч

1. Узел учета оснащен / не оснащен телеметрическим оборудованием.
неужное зачеркнуть2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / неработоспособном состоянии.
неужное зачеркнуть3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / не предоставлен доступ к дистанционной системе
неужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

(должность, контактный телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)