



ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов

«11» октября 2016г.

АКТ №488 от 04.10.2016

периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя Многоквартирный жилой дом мкр Мирный дом № 6 ИТП №1, договора на теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный дом № 6

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,220$; $Q_v = 0$; $Q_{гвс} = 0,168$; $Q_{сум.} = 0,388$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту №801-211 от 05.2013, и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду $\pm$
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «**15» сентября 2017** г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206683		08.09.2020	23006151 23006154	$Q_1 = 5018$ Гкал $Q_2 = 3524$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1215728	$0,362-54,34$ $\text{м}^3/\text{ч}$	08.09.2020	23006124	$V_1 = 76584$ м^3 $V_2 = 74363$ м^3
3	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1239712	$0,362-54,34$ $\text{м}^3/\text{ч}$	08.09.2020	23006157	$G_1 = 3,5$ $\text{м}^3/\text{ч}$ $G_2 = 3,5$ $\text{м}^3/\text{ч}$
4	ВЗЛЕТ ТСП	1185844	$0-180$ °C	30.08.2020	23006121	$T_1 = 70,9$ °C, $T_2 = 52,6$ °C
5	ВЗЛЕТ ТСП	1175393	$0-180$ °C	30.08.2020	23006160	$T_{нар.} = 30303,33$ ч $T_x = 6$ °C

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического

оборудования. В исправном состоянии.

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

Николаева Е.И.

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

инженер Мотин А.А.

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)