

Ю. В. Голоперов
« 01 » 08 2013г

А К Т № 500
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный дом № 6 ИТП № 2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 01.08.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206395	$Q_1=257$ Гкал $Q_2=204$ Гкал	08.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22791141 № _{пл} 22791107
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1214585	$V_1=4204$ м ³	21.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22791114
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222751	$V_2=3914$ м ³	10.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22791119
ВЗЛЕТ ТСП	1132328	$G_1=0,1$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22791124
ВЗЛЕТ ТСП	1167367	$G_2=0$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22791140
		$T_1=50^{\circ}\text{C}$, $T_2=21^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=-2486^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "Гранд"

Ответственный представитель МЖД

подпись

Договора на обслуживание приборов
учета с собственником дома ООО "Гранд"
не имеет 01.08.13. [подпись]