



ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, Иркутская обл, г Саянск, мкр Мирный, дом № 30.

АКТ № САСП0000000912 1059

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 10 ч 30 мин

« 12 » Декабрь 2018 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя.

Население г. Саянск-тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСП0000210

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный, дом № 6

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} =$; $Q_{в} =$; $Q_{гвс} =$; $Q_{тех} =$; $Q_{сумм} = 0$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту № _____
от « _____ » _____ г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»);
ненужное зачеркнуть

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует
ненужное зачеркнуть

3. Место установки приборов учета
Тепловой узел ИТП №2

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность $L =$ _____ м; диаметр $Dy =$ _____ м.

5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 12 » Декабря 2019 г. в соответствии с составом и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1206395		31.08.2016	31.08.2020	23071592	W1= <u>7953</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1214585		31.08.2016	31.08.2020	23071519	W2= <u>5549</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1222751		31.08.2016	31.08.2020	23071516	V1= <u>121078</u> м3
	Взлет ТПС	1132328		30.08.2016	30.08.2020	23071522	V2= <u>116561</u> м3
	Взлет ТПС	1167367		30.08.2016	30.08.2020	23071513	G1= <u>2,2</u> м3/ч
							G2= <u>1,9</u> м3/ч
							t1= <u>82</u> °C
							t2= <u>49</u> °C
							P1= <u>—</u> кгс/см2
							P2= <u>—</u> кгс/см2
							tr= <u>49402</u> ч

1. Узел учета оснащен / ~~не оснащен~~ телеметрическим оборудованием.
ненужное зачеркнуть2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / ~~неработоспособном~~ состоянии.
ненужное зачеркнуть3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / ~~не предоставлен~~ доступ к дистанционной системе
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акта периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Ответственный представитель потребителя

Иркутск

(должность, контактный телефон)

Шевченко Н.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)