



ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов

«11» октября 2016г.

АКТ №510 от 04.10.2016

периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя Многоквартирный жилой дом мкр Мирный дом № 6 ИТП №2, договора на теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный дом № 6

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,198$; $Q_v = 0$; $Q_{гвс} = 0,168$; $Q_{сум.} = 0,366$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту №802-211 от 05.2013, и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду $\pm$
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «15» сентября 2017 г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСПВ-026М	1206395		31.08.2020	23071592 23071595	$Q_1 = 5126$ Гкал $Q_2 = 3655$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1214585	$0,232-34,78$ $м^3/ч$	31.08.2020	23071519	$V_1 = 79056$ $м^3$ $V_2 = 75794$ $м^3$
3	ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222751	$0,232-34,78$ $м^3/ч$	31.08.2020	23071516	$G_1 = 2,9$ $м^3/ч$ $G_2 = 2,7$ $м^3/ч$
4	ВЗЛЕТ ТСП	1132328	$0-180$ °C	30.08.2020	23071522	$T_1 = 71,6$ °C, $T_2 = 50,6$ °C
5	ВЗЛЕТ ТСП	1167367	$0-180$ °C	30.08.2020	23071513	$T_{нар.} = 30231,27$ ч $T_x = 6$ °C

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического

оборудования. В исправном состоянии.

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Техник Горбачев А.Н.
тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)


(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД



(должность, фамилия, номер телефона)


(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»



(должность, фамилия, номер телефона)


(подпись, дата)