 Ю. В. Голоперов
« 08 » 08 2013г

А К Т № 501
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:
Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный дом № 6 ИТП № 3

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:


4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 01.08.2013г.:


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206171	$Q_1=453,6$ Гкал $Q_2=342,1$ Гкал	08.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22791133 № _{пл} 22791117
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1207226	$V_1=7299,1$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22791106
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1239399	$V_2=6738,3$ м ³	02.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22791128
ВЗЛЕТ ТСП	1174154	$G_1=1,1$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22791104
ВЗЛЕТ ТСП	1157207	$G_2=0$ м ³ /ч	15.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22791120
		$T_1=53^{\circ}\text{C}$, $T_2=21^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=2487,3\text{ч}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.


подпись

Ответственный представитель ООО "Гранд"



подпись

Ответственный представитель МЖД

Доверен на обслуживание ваших приборов учета с собой вынесены дома ООО "Гранд" не имеем от 08.13.
