



ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО "Иркутскэнерго", 666303, Иркутская обл., Саянск, мкр Мирный, дом № 30.

АКТ № САСП000000914 1061

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 11 20 мин

« 12 » Декабрь 2018 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя.

Населенный пункт Саянск, мкр Мирный
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный, дом № 6

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = \dots$; $Q_{гвс} = \dots$; $Q_{тех} = \dots$; $Q_{сумм} = 0$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту №
не нужно зачеркнуть
от « » г. и требования действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует
не нужно зачеркнуть
3. Место установки приборов учета
Тепловой узел ИТТ № 4
4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность $L = \dots$ м, диаметр $Dy = \dots$ мм.
5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.
6. Выявлены нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоснабжения

Дату: _____

наименование организации

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 12 » Декабря 2019 г. в составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1206498		08.09.2016	08.09.2020	23006177	W1= <u>11213</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1219972		08.09.2016	08.09.2020	23006178	W2= <u>7385</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1237662		08.09.2016	08.09.2020	23006181	V1= <u>168441</u> м3
	Взлет ТПС	1186263		30.08.2016	30.08.2020	23006158	V2= <u>162499</u> м3
	Взлет ТПС	1136328		30.08.2016	30.08.2020	23006146	G1= <u>3,5</u> м3/ч
	СДВ	86322		06.09.2016	06.09.2021	23006175	G2= <u>3,5</u> м3/ч
	СДВ	86321		06.09.2016	06.09.2021	23006184	t1= <u>81</u> °C
							t2= <u>49</u> °C
							P1= <u>5,6</u> кгс/см2
							P2= <u>4,0</u> кгс/см2
							G= <u>49323</u>

1. Узел учета оснащен / не оснащен телеметрическим оборудованием.
ненужное зачеркнуть

2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / неработоспособном состоянии.
ненужное зачеркнуть

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / не предоставлен доступ к дистанционной системе
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Иркутск
(должность, контактный телефон)

Шевченко И.С.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)