

А К Т № 502
допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный дом № 6 ИТП № 4

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 01.08.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206498	$Q_1=322$ Гкал $Q_2=270,7$ Гкал	08.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22791131 № _{пл} 22791109
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1219972	$V_1=5103,9$ м ³	14.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22791116
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1237662	$V_2=4924,9$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл} 22791123
ВЗЛЕТ ТСП	1186263	$G_1=0,8$ м ³ /ч	12.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22791108
ВЗЛЕТ ТСП	1136328	$G_2=0$ м ³ /ч	12.10.2016	Тепловой узел № _{пл} 22791113
Коммуналец	86322	$P_1=0,511$ МПа	20.02.2018	Тепловой узел № _{пл} 22791102
Коммуналец	86321	$P_2=0,51$ МПа	20.02.2018	Тепловой узел № _{пл} 22791112
		$T_1=49^{\circ}\text{C}$, $T_2=21^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{нар.}}=2385^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{х}}=6^{\circ}\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "Гранд"

Ответственный представитель МЖД

договора на обслуживание приборов учета
собственников дома ООО "Гранд" не имеет 01.08.13

подпись