



ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Саянского отделения

Ю.В. Голоперов

«11» октября 2016г.

АКТ №629 от 04.10.2016

периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя Многоквартирный жилой дом мкр Мирный дом № 6 ИТП №4 договора на теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный дом № 6

Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,376$; $Q_v = 0$; $Q_{гвс} = 0,261$; $Q_{сум.} = 0,637$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту №804-211 от 05.2013, и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: $\pm$ м, Ду $\pm$
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «**15» сентября 2017** г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной проверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСПВ-026М	1206498		08.09.2020	23006117 23006170	$Q_1 = 6873$ Гкал $Q_2 = 4586$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1219972	$0,362-54,34$ м ³ /ч	08.09.2020	23006178	$V_1 = 104342$ м ³ $V_2 = 100509$ м ³
3	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1237662	$0,362-54,34$ м ³ /ч	08.09.2020	23006181	$G_1 = 4,1$ м ³ /ч $G_2 = 4,1$ м ³ /ч
4	ВЗЛЕТ ТСП	1186263	$0-180$ °C	30.08.2020	23191258	$T_1 = 70,9$ °C, $T_2 = 49,1$ °C
5	ВЗЛЕТ ТСП	1136328	$0-180$ °C	30.08.2020	23191246	$T_{нар} = 30216,67$ ч $T_x = 6$ °C
6	Коммуналец	86322	$0-1,6$ МПа	06.09.2021	23006175	$P = 0,51$ МПа
7	Коммуналец	86321	$0-1,6$ МПа	06.09.2021	23006184	$P = 0,42$ МПа

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. В исправном состоянии.

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Техник Горбачев А.Н.
тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)


(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД


(должность, фамилия, номер телефона) (подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

инженер Мотил А.В.
(должность, фамилия, номер телефона)


(подпись, дата)