

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 10 » Декабря 2019 г. ненужное зачеркнуть в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1206763		08.09.2016	08.09.2020	23006186	W1= <u>1510</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1220539		08.09.2016	08.09.2020	23006177	W2= <u>1103</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1218705		08.09.2016	08.09.2020	23006183	V1= <u>24482</u> м3
	Взлет ТПС	1184472		30.08.2016	30.08.2020	23006180	V2= <u>22488</u> м3
	Взлет ТПС	1111842		30.08.2016	30.08.2020	23006115	G1= <u>3,2</u> м3/ч
							G2= <u>2,9</u> м3/ч
							t1= <u>10,5</u> оС
							t2= <u>5,7</u> оС
							P1= <u>-</u> кгс/см2
							P2= <u>-</u> кгс/см2
							Tr= <u>5664</u> ч

1. Узел учета оснащен / ~~не оснащен~~ телеметрическим оборудованием.
ненужное зачеркнуть2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / ~~неработоспособном~~ состоянии.
ненужное зачеркнуть3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / ~~не предоставлен~~ доступ к дистанционной системе
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний

*В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.*

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акта периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Энергетик

(должность, контактный телефон)

Шевченко А.С.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)