

**А К Т № 512**

**допуска в эксплуатацию приборов учета  
тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666304, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный дом № 14 ИТП №1

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета ...» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:  
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

**ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:**

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуется поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 01.08.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206763	Q <sub>1</sub> =333,2 Гкал Q <sub>2</sub> =353,9 Гкал	11.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22791162 № <sub>пл.</sub> 22791189
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1220539	V <sub>1</sub> =5369,4 м <sup>3</sup>	14.09.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22791163
ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1218705	V <sub>2</sub> =4808,1 м <sup>3</sup>	31.08.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22791197
ВЗ.ЛЕТ ТСП	1184472	G <sub>1</sub> =0 м <sup>3</sup> /ч	15.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22791179
ВЗ.ЛЕТ ТСП	1111842	G <sub>2</sub> =0 м <sup>3</sup> /ч	15.10.2016	Тепловой узел № <sub>пл.</sub> 22791188
		T <sub>1</sub> =52°С, T <sub>2</sub> =22°С T <sub>нар.</sub> =2440,9ч T <sub>γ</sub> =6°С		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

подпись

Ответственный представитель ООО "Гранд"

Ответственный представитель МЖД

Поверка на обслуживание приборов учета с собой вышкарами дома ООО "Гранд" не имеет. 01.08.13г.

подпись

подпись

подпись