

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.начальника Саянского отделения

Е.А. Соколов

«11» октября 2016г.

АКТ №483 от 04.10.2016

периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя Многоквартирный жилой дом мкр Мирный дом № 14 ИТП №3, договора на теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный дом № 14Тепловые нагрузки (Гкал/ч): $Q_{от} = 0,257$; $Q_v = 0$; $Q_{гвс} = 0,171$; $Q_{сум.} = 0,428$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту №819-211 от 05.2013, и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет: \pm м, Ду \pm
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию с момента подписания акта до «15» сентября 2017 г.

в следующем составе и пломбируются:

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки	№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
1	ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1206529		08.09.2020	23006183 23006186	$Q_1 = 2955$ Гкал $Q_2 = 1681$ Гкал
2	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1221168	0,362-54,34 м ³ /ч	08.09.2020	23006187	$V_1 = 45145$ м ³ $V_2 = 44176$ м ³
3	ЭРСВ-420Л (Ду-40)	1223281	0,362-54,34 м ³ /ч	08.09.2020	23006192	$G_1 = 3,0$ м ³ /ч $G_2 = 3,0$ м ³ /ч
4	ВЗЛЕТ ТСП	1617569	0-180 °С	02.09.2020	23006190	$T_1 = 67,8$ °С, $T_2 = 45,58$ °С
5	ВЗЛЕТ ТСП	1617569	0-180 °С	02.09.2020	23006189	$T_{нар.} = 29055,47$ ч $T_x = 6$ °С

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического

оборудования. В исправном состоянии.

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель
теплоснабжающей
организации

Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)




(подпись, дата)

Ответственный представитель
МКД

8-14-116. Астахов А.Ф.

(должность, фамилия, номер телефона)



(подпись, дата)

Ответственный представитель
ООО «УК Искра»

инженер Скопин А.В.

(должность, фамилия, номер телефона)



(подпись, дата)