

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, Иркутская обл, г Саянск, мкр Мирный, дом № 30,

АКТ № САСП0000000888

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 11 ч 35 мин

« 10 » Декабрь 2018 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население г. Саянск тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный, дом № 14

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

Q_{от} = ____; Q_в = ____; Q_{гвс} = ____; Q_{тех} = ____; Q_{сумм} = 0;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту № _____
ненужное зачеркнуть
 от « _____ » _____ г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует
ненужное зачеркнуть

3. Место установки приборов учета
Тепловой узел ИТП № 4,5

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
 протяженность L = м; диаметр Ду = м.

5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения: нет

(Large blue scribble/initials covering the bottom section of the form)

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 10 » Декабря 2019 г. ^{ненужное зачеркнуть} в следующем составе и пломбируется

| № | Наименование и тип приборов учета | Заводской номер | Пределы измерений, min/max | Дата очередной поверки | | № пломбы | Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------|----------|---|
| | | | | Предыдущей | Очередной | | |
| | ТСРВ-026М | 1206790 | | 08.09.2016 | 08.09.2020 | 23071557 | W1= <u>15600</u> Гкал |
| | ЭРСВ-420 | 1047209 | | 08.09.2016 | 08.09.2020 | 23071560 | W2= <u>8896</u> Гкал |
| | ЭРСВ-420 | 1218971 | | 08.09.2016 | 08.09.2020 | 23071548 | V1= <u>235683</u> м3 |
| | Взлет ТПС | 1179710 | | 30.08.2016 | 30.08.2020 | 23071563 | V2= <u>212755</u> м3 |
| | Взлет ТПС | 1183019 | | 30.08.2016 | 30.08.2020 | 23071545 | G1= <u>6,5</u> м3/ч |
| | СДВ | 84101 | | 06.09.2016 | 06.09.2021 | 23071551 | G2= <u>5,9</u> м3/ч |
| | СДВ | 113879 | | 06.09.2016 | 06.09.2021 | 23071554 | t1= <u>103</u> оС |
| | | | | | | | t2= <u>59</u> оС |
| | | | | | | | P1= <u>5,9</u> кгс/см2 |
| | | | | | | | P2= <u>4,3</u> кгс/см2 |
| | | | | | | | Tr= <u>48974</u> ч |

1. Узел учета оснащен / ~~не оснащен~~ телеметрическим оборудованием.
ненужное зачеркнуть2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / ~~неработоспособном~~ состоянии.
ненужное зачеркнуть3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / ~~не предоставлен~~ доступ к дистанционной системе
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний

*В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.*

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

Энергоиск
(должность, контактный телефон)Шевченко Н.С.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)