

Доверен на обслуживащите
сметчици между жителите
и ООО "Дар" не заключен.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Саянского отделения

ООО «Иркутскэнергосбыт»

Ю. В. Голоперов

«15» *сентября* 2013г

А К Т № 268

допуска в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя:

Многоквартирного жилого дома, договор № 210

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Юбилейный дом № 15

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Узел учета соответствует проекту и пунктам «Правил учета» п. 7.1, 7.2
2. Место установки приборов: тепловой узел
3. На основании акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей протяженность теплотрассы до места установки приборов составляет:
прибор учета тепловой энергии установлен по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УЧЕТУ:

4. Потери на участке теплотрассы от границы ответственности до места установки приборов определяется расчетным путем.
5. Рекомендуются поставить приборы учета на техническое обслуживание в специализированную организацию.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию в следующем составе оборудования и пломбируется с 11.04.2013г.:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Дата очередной гос. поверки	Место установки и № пломбы
1	2	3	4	5
ВЗЛЕТ ТСРВ-026М	1205597	$Q_1=1151$ Гкал $Q_2=803,5$ Гкал	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729169 № _{пл.} 22729195
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1237422	$V_1=16523$ м ³	10.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729187
ЭРСВ-420Л (Ду-32)	1222344	$V_2=15775$ м ³	28.09.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729196
ВЗЛЕТ ТСП	1175292	$G_1=10,9$ м ³ /ч	19.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729166
ВЗЛЕТ ТСП	1175321	$G_2=10,7$ м ³ /ч	19.10.2016	Тепловой узел № _{пл.} 22729146
Коммуналец	71276	$P_1=0,57$ МПа	27.08.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22729152
Коммуналец	71277	$P_2=0,51$ МПа	27.08.2017	Тепловой узел № _{пл.} 22729153
		$T_1=67^\circ\text{C}$, $T_2=52^\circ\text{C}$ $T_{нар.}=1588$ час $T_x=6^\circ\text{C}$		

Представители энергоснабжающей организации:

Инженер инспектор Саянского отделения ООО «ИЭСБК» Константинов А.П.

Константинов
подпись

Ответственный представитель ООО "Дар"

Тришак С.И.

Тришак
подпись

Ответственный представитель МЖД

Мрачковская И.А. № 28

8-952-634-22-50

Мрачковская
подпись